



LACLIND

Laboratorio Clínico Industrial, S.A. de C.V.
FEDERICO GOMEZ G. No. 1916 OTE. FRACC. BUENOS AIRES
TEL/FAX 8355-8842 TEL. 8354-8735 MONTERREY, N.L. C.P.64800

22 de Septiembre de 2020

INFORME DE PRUEBA

DATOS GENERALES

Compañía:	SISTEMAS PURIFIKA, S.A. DE C. V.
Dirección:	NORTEAMÉRICA 143, UNIDAD NAC II, STA. CATARINA
Recepción:	18 de Septiembre de 2020

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Muestra Analizada

AGUA
COMEDOR CIRUGIA
ACTIVO: 857

Parámetros	Resultados	Máximo permitido
Coliformes Totales NMP/100 ml.	<1.1	<1.1
Coliformes Fecales NMP/100 ml.	<1.1	Ausencia o No detectable

OBSERVACIONES

Los resultados del presente análisis microbiológico se comparan con la Norma Oficial Mexicana: NOM-201-SSA1-2015.

Metodología: NOM-210-SSA1-2014.

<1.1 equivalente a Ausencia o No detectable

***Condición higiénica: Aceptable.**

Atentamente

Q.B.P. SONIA MA. GARZA VILLARREAL
Ced. Prof. 1126656